

Verwaltungsgemeinschaft Tittling	Anl. 
19. Juli 2021	
Dst.	



**Untersuchungsbefund Trinkwasser**

gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)

Labor-Nr.: 237899

10105

Datum: 12. Juli 2021

**Auftraggeber:**

VG Tittling  
Gemeinde Witzmannsberg  
Marktplatz 10  
94104 Tittling

**Probenahme:**

Entnahmeort: HB Lueg  
durch: LAFUWA GmbH, Marco Friedl  
Entnahmedatum: 08.07.2021  
Eingangsdatum: 08.07.2021  
Prüfzeitraum: 08.07.2021 bis 12.07.2021

Untersuchungsparameter	Befund	zulässiger Höchstwert	Einheit	Meßverfahren
<b>Mikrobiologische Parameter</b>				
Escherichia coli	0	0	/100ml	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien	0	0	/100ml	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken	0	0	/100ml	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C	0	100	/ml	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl 36°C	0	100	/ml	TrinkwV §15 Absatz (1c)
<b>Probenahme - Mikrobiol. Parameter</b>				
Probenahmeverfahren	Fließwasser	-		DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur	11,0	-	°C	DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

\*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Überschreitungen der Grenzwerte vor.

Dr. Michael Klein  
Laborleitung Mikrobiologie